

101No08-06

提案六：有關佳穎汽車企業社位於本市永康區車行段 538 地號之建造執照，相關疑義如說明，提請討論。(提案人：工務局建管科二股)

說 明：依本編第 79 條之 2 規定，本案設置升降機開口是否須設置 1 小時以上防火時效之防火門？(詳本提案附件圖示)

決 議：本案應依本編第 79 條之 2 規定，於升降機間開口應設置 1 小時以上防火時效之防火門區劃分隔。

A1-3



5. 5. 2 大開間屋鋪設:
依據《學校佈置條例》110條第二款規定:
2. 2. 2 屋內開公單:
W1 160*165cm
3. 3. 2 1. 45*2. 12m < 3m².....OK